

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-KCHT
V/v hoàn thiện, giải trình một
số nội dung liên quan đến Kế
hoạch cấp nước an toàn

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất.

Trên cơ sở Văn bản số 120/CV/VCDQ-KHKT ngày 30/7/2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất về việc đề nghị thẩm định Kế hoạch cấp nước an toàn; Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến tại Văn bản số 5975/SXD-KCHT ngày 04/8/2026 và nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế tại Văn bản số 4379/SYT-KHTC ngày 07/8/2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 9382/SNNMT-KHTC ngày 11/8/2026; Sở Tài chính tại Văn bản số 7027/STC-QLGCS ngày 11/8/2026; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Văn bản số 3633/BQL-QHXD ngày 11/8/2026; Công an tỉnh tại Văn bản số 5889/CAT-ANKT ngày 13/8/2026; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế tại Văn bản số 1310/KSBT ngày 10/8/2026. Qua quá trình thẩm định, tổng hợp ý kiến và kết quả kiểm tra thực tế hiện trường, Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch cấp nước an toàn, cụ thể như sau:

1. Đối với hồ sơ Kế hoạch cấp nước an toàn

- Cập nhật hồ sơ đảm bảo trình tự, nội dung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn.

- Rà soát, điều chỉnh tỷ lệ thất thoát nước đạt **dưới 15%** theo quy định tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Cung cấp bản đồ khu vực thu nước để xác định ranh giới bảo vệ an toàn và kế hoạch thực hiện bảo đảm an toàn khu vực thu nước (*bổ sung biển báo thông tin, biển báo hiệu, biển hướng dẫn, quy trình tổ chức thực hiện công tác bảo trì công trình...*).

- Thực hiện giải trình ý kiến các cơ quan, đơn vị tham gia thẩm định Kế hoạch cấp nước an toàn tại các văn bản nêu trên (*có bản chụp kèm theo*).

- Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, kèm theo Văn bản giải trình gửi về Sở Xây dựng **trước ngày 25/8/2026** để tổng hợp, tham mưu.

2. Riêng đối với dự án Đầu tư Module xử lý nước 5.000m³/ngày đêm và bơm trực ngang: Đề nghị Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất rà soát, cung

cấp đầy đủ các thủ tục về đầu tư. Trường hợp chưa thể hoàn thành thì lược bỏ nội dung này ra khỏi Kế hoạch cấp nước an toàn.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (*báo cáo*);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KCHT_(T).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng